

ІНСТРУКЦІЯ З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма посадовими особами групи (ланки) обслуговування сховища і тих, хто вкривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура сховища повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств – виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання сховища, а при приведенні сховища у готовність до прийому тих, хто укриваються – командир групи обслуговування сховища.

Він зобов'язаний:

- спостерігати за справністю приладів вентиляції, фільтровентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;
- забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежогасіння, зв'язку та сигналізації.
- не допускати захаращування входів в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;
- не допускати збереження у сховищі вогнебезпечних рідин;
- забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу і повідомлення пожежної частини;
- не допускати течії пально-мастильних матеріалів у трубопроводах ДЕС;
- під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто вкривається розібрати та вилучити із сховища дерев'яні перегородки та інше непередбачене описом майно;
- під час заповнення сховища не допускати наявності вогнебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів;

У сховищі забороняється паління, використання джерел освітлення відкритого вогню.

При виникненні пожежі у сховищі:

- повідомити пожежну частину за телефоном 101 и розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

При виникненні пожежі при заповненні сховища:

- за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвигів вентиляційних каналів;
- постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю;
- перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням суворо забороняється.